

Sitzungsvorlage

zur **öffentlichen Sitzung**
der Stadt Gundelsheim



Gremium	Sitzungsdatum	Behandlung
Technischer-und Umweltausschuss	30.11.2022	Entscheidung

Vorlage Nr.: 2022/192

Kläranlage Gundelsheim - Zulaufleitung Biologie
- Bericht
- Weiteres Vorgehen

Sachverhalt:

Durch unseren Leiter der Kläranlage, Herrn Heiko Neuwirth wurde festgestellt, dass der Zulauf zur Biologie auf der Kläranlage stark korrodiert ist. Daraufhin fand am 15.07.2022 ein Vororttermin mit den SAG-Ingenieuren statt, um den Schaden begutachten und bewerten zu lassen.

Aufgrund der fortgeschrittenen Korrosion empfehlen die SAG-Ingenieure hier dringend zu handeln und die Zulaufleitung 2023 komplett zu erneuern. Sonst besteht die Gefahr, dass die Zulaufleitung undicht wird oder gar platzt und somit ungeklärtes Abwasser in den Neckar gelangen könnte.

Um hier kurzfristig Abhilfe zu schaffen und um weitere Schäden zu vermeiden wurde beschlossen, im betroffenen Bereich einen Inliner einzuziehen.

Das Landratsamt Heilbronn wurde am 22.08.2022 über den Sachverhalt und die geplante kurzfristige Maßnahme in Bezug auf den Inliner informiert. Am 05.10.2022 wurde dann der Inliner eingezogen. Hierfür sind Kosten in Höhe von 5.365,71€ (brutto) angefallen.

Nach Kostenschätzung der SAG-Ingenieure werden für die Erneuerung der Zulaufleitung sowie für ein benötigtes Provisorium bis zur Fertigstellung der neuen Zulaufleitung Kosten in Höhe von ca. 265.000,00 € (brutto) anfallen.

Nun soll über die weitere Vorgehensweise, auch mit Hinblick auf die Haushaltsberatungen 2023, beraten werden.

Frau Steigleder von den SAG-Ingenieuren wird in der Sitzung des Technischen- und Umweltausschusses anwesend sein und den Sachverhalt erläutern.

Beschlussvorschlag:

1. Kenntnisnahme.

2. Der TUA empfiehlt die Erneuerung des Zulaufs zur Biologie.

Anlagen: